

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS SUPERIORS A 15 kW

INSTRUCCIONS PER A L'INSTAL·LADOR

Efectueu la instal·lació segons l'esquema i les dades de la columna marcada amb "X"

En acabar la instal·lació entregueu el Certificat d' Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió juntament amb aquest imprès a les nostres oficines o Punt de Servei

POTÈNCIA SOL·LICITADA		kW																					
POTÈNCIA MÀXIMA (kW) QUE ES POT CONTRACTAR		TRIFÀSIC																					
		17,32	20,78	24,24	27,71	31,17	34,64	43,64	55	69	87	111	139	173	218	277	346	436	554	693			
PROTECCIÓ DIFERENCIAL		40		63														30 o 300					
		Corrent assignat (A)																					
		Sensibilitat (mA)																					
I.G.A		El qual correspongui segons la potència màxima admissible per a la instal·lació interior																					
PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ		- Obligatori per a la protecció contra les sobretensions permanents - Per a la protecció contra les sobretensions transitoris, segons la ITC-BT-23 del REBT																					
ICP-M / INTERRUPTOR DE PROTECCIÓ I CORRENT REGULABLE		25	30	35	40	45	50	63	160										400	630	1000		
		≥ 4,5							10											20	30	50	
		25	30	35	40	45	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000			
		5 vegades el corrent de regulació tèrmica, actuant en un temps inferior a 0,02 segons																					
CONJUNT DE MESURA		TMF10																					
		Multifunció																					
		100/5																					
		200/5																					
		500/5																					
		1000/5																					
		16 mm²																					
		30x6+20x5																					
		50x10+30x6																					
		100x10+50x10																					
		DIN 0																					
		DIN 1																					
		DIN 3																					
		DIN 4																					
		Pont amovible																					
LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ		Conductors de coure de: mm²																					
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ		Estudiar en cada cas																					
		Fusibles gG (A)																					
		Tipus i calibre																					
EMBRANCAMENT		CONDUCTORS																					
		Aèria posada sobre façana																					
		Subterrània																					
		Aèria tibada sobre suports																					
		Caixa de seccionament																					
		Aèria-Subterrània																					
		Quadre CT																					
OBSERVACIONS:		Cada trafo d'intensitat estarà encapsulat en resina, formant un conjunt monolític. Respondran a una classe de precisió de 0,5S i 15 VA de potència La CGP respondrà a l'esquema 9 de la>NNL010 Per a potències superiors serà necessari la realització d'un estudi específic																					